

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DoP-0370-CPR-6272-1 (ES)

1. Código de identificación única del producto tipo:	Modelo(s): JBE-2200 Marca(s): Jade Bird
2a. Fabricante:	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. de Tarragona 157 - 08014 Barcelona (Spain)
2b. Planta de fabricación:	Jade Bird Fire Co., Ltd. Industrial park, ZhuoXia RD, Zhuolu, Hebei Province, P.R.CHINA

3. La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

4. El objeto de la declaración precedente está en conformidad con las disposiciones de las Directivas europeas siguientes:

2014/30/EU	La Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
2014/35/EU	La Directiva de Baja Tensión (LVD)
305/2011	Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR)

5a. Referencias de las normas armonizadas aplicadas o referencias de las especificaciones de conformidad pertinentes:

EN 54-18:2005 + AC:2007
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

5b. Directivas medioambientales:

2011/65/EU (RoHS)
2012/19/EU (WEEE)

5c. Certificado de constancia de las prestaciones:

0370-CPR-6272
EN 54-18:2005 + AC:2007

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zhijuan François Yang, CEO,  
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.  
C. de Tarragona 157 - 08014 Barcelona (Spain)



En Barcelona a 30 mayo 2022

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DoP-0370-CPR-6272-1 (ES)

De acuerdo con el Reglamento de la UE sobre Productos de Construcción EU No. 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:	Modelo(s): JBE-2200 Marca(s): Jade Bird
2. Usos previstos:	Módulo De Zona Convencional para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios.
3. Fabricante:	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. de Tarragona 157 - 08014 Barcelona (Spain)
4. Planta de fabricación:	Jade Bird Fire Co., Ltd. Industrial park, ZhuoXia RD, Zhuolu, Hebei Province, P.R.CHINA
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 1
6. Norma armonizada:	EN 54-18:2005 + AC:2007
Organismos notificados:	0370 - Applus

---

**7. Prestaciones declaradas:**

<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Retardo de la respuesta (tiempo de respuesta)	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Comportamiento en caso de incendio.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Fiabilidad del funcionamiento.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la temperatura.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a vibraciones.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la humedad.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la corrosión.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Estabilidad eléctrica.	PASA	EN 54-18:2005 + AC:2007

---

---

---

---

**8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

---

**Firmado por y en nombre del fabricante por:**

Zhijua François Yang, CEO,  
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.  
C. de Tarragona 157 - 08014 Barcelona (Spain)



En Barcelona a 30 mayo 2022